



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове
Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620
Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 28.12.2021 № 14466

г.Глазов, ул. Кирова, д. 27а

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Глазове Шаталовой Марией Александровной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании Решения о проведении плановой выездной проверки о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «13» декабря 2021 г. № 355

в отношении Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поломская основная общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики
местонахождение: 427566, Удмуртская Республика, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, д. 47

ИНН 1812003984 ОГРН 1021800674048

Юридический адрес: 427566, Удмуртская Республика, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, д. 47

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1) Размеры мебели в учебных кабинетах, согласно указанной на ней маркировке, не соответствуют росту учеников, что является нарушением требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-2020), раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) таблица 6.2.

2) При отделке помещений школы не соблюдаются требования:

2.1. Покрытие полов в кабинетах, коридорах с дефектами – щелями

2.2. В кабинете истории и географии на верху оконного проема в углу видны следы плесени

Что является нарушением требований п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-202,

3) В коридорах окна не открываются для проветривания, рамы гнилые, стеклопакет не цельные, что является нарушением требований СП 2.4.3648-202 п. 2.7.2, п. 2.8.3

4) Согласно экспертному заключению № 1307/1 от 17.12.2021 г. при организации питания в организации не соблюдаются следующие требования: В фактическом меню детей возрастной группы 7-11 лет, согласно экспертному заключению № 1307/1 от 17.12.2021г., за цикл (12 дней) выявлены следующие нарушения:

- а) Выявлено превышение потребления сахара во все дни, кроме 3-го, 7-го, 12-го дня;
- б) Выявлено занижение содержания витамина В1, кальция за завтрак и обед;
- в) Фактическое меню (завтрак, обед) не соответствует утвержденному примерному меню, а именно в 4-ый, 7-ой дни на завтрак отсутствуют фрукты.

Данные факты являются нарушением требований п. 8.1.2, абз. 2 п. 8.1.4 приложение 7 таблица 2, приложение 10 таблицы № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

9) Согласно протоколу измерения освещенности № 362/О от 16.12.2021 г., экспертному заключению № 1315/1 от 20.12.2021 года, и протоколу измерения уровня пульсации № 213/п от 16.12.2021, экспертному заключению № 1314/1 от 20.12.2021, уровень освещенности и пульсации в помещениях школы не соответствует гигиеническим нормативам. Данные факты являются нарушением требований п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, то есть СанПиН 1.2.3685-21 п. 144 – «Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54» пункты 10, 15, 16, 17 таблицы 5.54.

6) Согласно экспертному заключению № 1321/1 от 22.12.2021 на результаты прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, гигиенической аттестации, наличие прививок выявлены нарушения: отсутствует результат исследования на носительство патогенного стафилококка (предварительного медосмотра перед поступлением на работу) у сотрудников: кладовщик Тутаева О.В., повар Орехова Н.В. Отсутствует результат обследования на туберкулез в 2021 г. у Ореховой Н.В. Нет отметки о профилактических прививках у сотрудников: Поздеев А.Г., Иванова Е.Г., Русских В.С. (АДСМ последняя от 2007 г.)
Данные факты являются нарушением требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

7) Туалеты для детей обустроены на первом этаже, там же в отдельной кабине обустроен туалет для сотрудников, в этих туалетах на унитазах для детей нет сидений, на втором этаже туалетов нет, однако согласно проектной документации – должны быть. Кроме того, на первом этаже кроме детей в туалеты ходят работники сельской администрации, сельской библиотеки, клуба. Данные факты являются нарушением требований СП 2.4.3648-20 абз. 4 п. 2.4.11, п. 3.4.10

8) На пищеблоке в мясо-рыбном цехе для технологических процессов (промывка сырого мяса, рыбы, куры, яиц) используется одна производственная ванна, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, табл. 6.18

9) Согласно протоколу измерения параметров микроклимата № 293/м от 16.12.2021 и экспертному заключению № 1316/1 от 20.12.2021 г. параметры микроклимата в нескольких помещениях школы, дошкольной группе не соответствует гигиеническим нормам, что является нарушением требований абз. 2 п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21

10) В дошкольной группе нет прибора по обеззараживанию воздуха, что является нарушением требований абз. 3 п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20

11) Так же в ходе проверки установлено, что в организации не разработан, не внедрен и не поддерживается производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, что является нарушением требований п. 2.1. СП 2.4.3648-20.
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Поломская основная общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики,
ИНН 1812003984 ОГРН 1021800674048,

427566, Удмуртская Республика, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, д. 47

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить соответствие мебели в учебных кабинетах росту учеников, в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, разделу 6 СанПиН 1.2.3685-21.
2. Обеспечить покрытие полов в кабинетах, коридорах, покрытие оконного проема в кабинете географии в соответствии с требованиями п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-2020.

3. Обеспечить возможность проведения проветривания помещений в коридорах (цельные стеклопакеты, рамы без гнили) в соответствии с требованиями п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-2020.
4. Обеспечить выполнение требований при организации питания в организации по соблюдению фактического меню утвержденному, соответствия содержания витаминов, кальция, сахара в соответствии с требованиями п. 8.1.2, абз.2 п. 8.1.4, приложение 7 таблица 2, приложение 10 таблицы № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
5. Обеспечить соответствие уровня освещенности и коэффициента пульсации в помещениях школы в соответствии с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 144, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.
6. Обеспечить наличие всех сведений о медицинском осмотре, прививках в личных медицинских книжках работников школы в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20.
7. Обеспечить наличие туалетов на втором этаже, согласно проектной документации, сидений на унитазах, в соответствии с требованиями абз. 4 п. 2.4.11, п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.
8. Обеспечить наличие в мясо-рыбном цехе для технологических процессов (промывка сырого мяса, рыбы, куры, яиц) две производственные ванны, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.
9. Обеспечить параметры микроклимата в помещениях школы в соответствии абз. 2 п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21.
10. Обеспечить наличие прибора по обеззараживанию воздуха в дошкольной группе, в соответствии с абз. 3 п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.
11. Разработать, внедрить и поддерживать производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с требованиями п. 2.1 СП 2.4.3648-20.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поломская основная общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики в лице законного представителя
Юридический адрес: 427566, Удмуртская Республика, Кезский район, с. Полом, ул. Центральная, д. 47

ИНН 1812003984 ОГРН 1021800674048

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 27-а **в срок до 28.12.2022 г.**


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.
(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Глазове


(подпись)

М.А. Шаталова
(расшифровка подписи)

С предписанием ознакомлен(а)

« _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание получила: _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Направлено по юридическому адресу 427566, Удмуртская Республика, Кезский район, с. Полом,
ул. Центральная, д. 47
polom_school_n2@mail.ru