

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«22» мая 2024 г., 18240061000210693112  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского, Дебесского и Кезского  
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Удмуртской Республике**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Удмуртская, р-н Бalezинский, п Бalezино, ул Полевая, Здание 12, тел. 83416652718, e-mail:  
balgpn@18.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  
от « 22 » мая 2024 г. № 2405/003-18/69/ПНН**

**1. Предостережение объявлено**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛОМСКАЯ ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" КЕЗСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, адрес юридического лица:  
427566, РЕСП УДМУРТСКАЯ, КЕЗСКИЙ, С ПОЛОМ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ, ЗД. 47 ИНН 1812003984

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении**

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**поступили сведения о следующих действиях (бездействии):**

**1. Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы**

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих  
обязательных требований:**

**1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного  
режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 4

**Обязательное требование**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы,  
установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о  
возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное  
проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в  
установленном порядке.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О  
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».**

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
о недопустимости нарушения обязательных требований  
и предлагаю:**

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

**5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о  
федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской  
Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.**

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

начальник отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Балеинского Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (государственный инспектор Балеинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору) Трефилов Артем Георгиевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6FE12FF6A2A4879AB51670727C5135F1  
Владелец: Трефилов Артем Георгиевич  
Действителен с 27.04.2024 по 21.07.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Трефилов Артем Георгиевич - начальник отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Балеинского Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (государственный инспектор Балеинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору) телефон: +73415831101, E-mail: kezgpn@18.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале