



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
 Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
 Балезинского, Дебесского и Кезского районов
 427580, п. Кез, ул. Лесовозная, 37, телефон (факс) 8 (34158) 3-11-01
 e-mail: kezgpn@mchs-18.ru

п. Кез

«05» февраля 2021 г.

Предписание № 33/02/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Поломская основная общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики, директору МБОУ «Поломская ООШ»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 33/02 от «18» января 2021 г. выданного заместителем главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолием Юрьевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 40 мин. «25» января 2021 г. по 15 ч. 10 мин. «25» января 2021 г., с 14 ч. 00 мин. «05» февраля 2021 г. по 14 ч. 30 мин. «05» февраля 2021 г. была проведена плановая проверка объектов защиты по адресу: Удмуртская Республика, Кезский район, село Полом, улица Центральная, дом 47, на котором осуществляет деятельность муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поломская основная общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики (сокр. МБОУ «Поломская ООШ»), юридический адрес: 427564, Удмуртская Республика, Кезский район, село Полом, улица Центральная, дом 47

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолий Юрьевич

совместно с: директором МБОУ «Поломская ООШ» Мазуренко Мариной Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
	Здание и территория здания школы (с. Полом, ул. Центральная, д. 47)			
1/1/1	Не проведено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожар-	ст. 4, ст. 6, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от	01.08.2021 г.	

	ной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы дублирования сигнала о срабатывании на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации) (срока службы систем противопожарной защиты более, установленного изготовителем на данные системы)	22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ТБотПБ); п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ППРФ от 16.09.2020 №1479) (далее – ППР)		
I/1/2	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	ст. 4, ст. 6 ТРотПБ; п. 30 ППР	01.08.2021 г.	
I/1/3	Указатель со светоотражающей поверхностью (либо световой указатель, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно) с направлением движения к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, отсутствует	ст. 4, ст. 6 ТРотПБ; п. 48 ППР	01.08.2021 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских А.Ю.

(обязательность фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

«05» февраля 2021 г.
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ «Поломская ООШ» Мазуренко Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » февраля 2021 г.



(подпись)

*Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99*