



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике в г. Глазове

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 2748 г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а « 28 » 12 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове Васильевой Натальей Геннадьевной,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "ПОЛОМСКАЯ ООШ" (МБОУ "ПОЛОМСКАЯ ООШ") ОГРН: 1021800674048, Дата присвоения ОГРН: 31.10.2002, ИНН: 1812003984, КПП: 183701001, юридический адрес: 427566, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н КЕЗСКИЙ, С. ПОЛОМ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.47, фактический адрес: 427566, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н КЕЗСКИЙ, С. ПОЛОМ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.47 (указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

1) В помещении склада сухих продуктов частично отсутствует напольное покрытие, в полу яма закрытая досками, в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20): «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

2) Согласно экспертного заключения №1721/1 от 26.12.2023г. периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников МБОУ «Поломская ООШ» НЕ СООТВЕТСТВУЮТ п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно у водителя (ЛМК № 33327298) отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической аттестации.

3) Согласно экспертного заключения №1722/1 от 27.12.2023г. результаты измерения искусственной освещенности в учебных помещениях МБОУ «Поломская ООШ» по адресу: Удмуртская Республика, Кезский район, с.Полом, ул.Центральная, д.47: кабинет начальных классов 1,4 класс (у доски), кабинет начальных классов 2,3 класс (у доски), кабинет математики (у доски), кабинет русского языка и литературы (у доски), представленные в протоколе № 264/О от 20.12.2023 НЕ СООТВЕТСТВУЮТ:

- Раздел V п.144 табл. 5.54 п.15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

По результатам измерений выявлено занижение искусственной освещенности в следующих помещениях: кабинет начальных классов 1,4 класс (у доски), результат: (231±21) лк, при нормативе не менее 500 лк; кабинет начальных классов 2,3 класс (у доски), результат: (215±20) лк, при нормативе не менее 500 лк; кабинет математики (у доски), результат: (220±20) лк, при нормативе не менее 500 лк; кабинет русского

языка и литературы (у доски), результат: (254±23) лк, при нормативе не менее 500 лк. Оценка соответствия уровня общего искусственного освещения в кабинете информатики не способна продемонстрировать, что значение контролируемого параметра соответствует или не соответствует гигиеническим требованиям. Значения полученных результатов оценивались с учетом неопределенности измерения.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01 августа 2024 года:

1) Обеспечить напольное покрытие в помещении склада сухих продуктов в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20): «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

2) Обеспечить периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудниками МБОУ «Поломская ООШ» согласно требований п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3) Обеспечить искусственную освещенность в учебных помещениях МБОУ «Поломская ООШ»: кабинет начальных классов 1,4 класс (у доски), кабинет начальных классов 2,3 класс (у доски), кабинет математики (у доски), кабинет русского языка и литературы (у доски), согласно требованиям:
- Раздела V п.144 табл. 5.54 п.15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А, тел. 8(34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01 августа 2024 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт

(должность лица, составившего предписание)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Н.Г.Васильева

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу эл.почты: polom_school_n2@mail.ru