



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове

Предписание

**об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 3680 _____ г.Глазов _____ « 12 » декабря 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Васильевой Натальей Геннадьевной, главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПОЛОМСКАЯ ООШ» (МБОУ "ПОЛОМСКАЯ ООШ")**
ОГРН: 1021800674048, Дата присвоения ОГРН: 31.10.2002, ИНН: 1812003984, КПП: 183701001,
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 427566, УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, Р-Н КЕЗСКИЙ, С. ПОЛОМ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.47 (указывается наименование
контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В туалете для девочек установлено 2 унитаза, туалетные кабины с дверями отсутствуют, в нарушение п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями.
2. В спортивном зале на стыке потолка и стены следы подтеков, стена имеет дефекты в виде облупившейся краски, в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. В туалете для девочек установлено 2 унитаза, туалетные кабины с дверями отсутствуют, в нарушение п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями.

2. В спортивном зале на стыке потолка и стены следы подтеков, стена имеет дефекты в виде облупившейся краски, в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОЛОМСКАЯ ООШ» (МБОУ "ПОЛОМСКАЯ ООШ") ОГРН: 1021800674048, Дата присвоения ОГРН: 31.10.2002, ИНН: 1812003984, КПП: 183701001, ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 427566, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н КЕЗСКИЙ, С. ПОЛОМ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.47 (наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А.

тел./E-mail 8(34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
ТО в г.Глазове

(должность лица, составившего
предписание)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AC37EAAE908C2C38460DAD688C22BC24
Владелец: Васильева Наталья Геннадьевна
Действителен: с 25.10.2023 до 17.01.2025

Н.Г.Васильева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: polom_school_n2@mail.ru